

## ОТЧЕТ об исполнении предписания об устранении нарушений

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Сладковский детский сад «Ромашка», рассмотрев предписание должностного лица ОНД и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области об устранении нарушений требований пожарной безопасности от «06» июня 20 19 г. № 46/1/1 (далее – предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

1. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, Свердловской области в сфере образования в деятельности муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Сладковский детский сад «Ромашка» проведена следующая работа:

№ п/п	Нарушения, указанные в предписании	Информация об исполнении
1.	У дверей выхода из музыкального класса, из старшей группы, из методкабинета второго этажа на левую лестничную клетку отсутствует приспособление для самозакрывания и уплотнения в притворах.	Нарушение устранено полностью
2	Отсутствуют двери из коридора первого этажа на левую и правую лестничную клетку, отсутствует приспособление для самозакрывания и уплотнения в притворах.	Нарушение устранено полностью
3	У дверей выхода из музыкального класса, из средней группы, из кабинета ОБЖ второго этажа на правую лестничную клетку отсутствует приспособление для самозакрывания и уплотнения в притворах.	Нарушение устранено полностью
4	У дверей выхода из младшей группы, из коридора пищеблока первого этажа на правую лестничную клетку отсутствует приспособление для самозакрывания и уплотнения в притворах.	Нарушение устранено полностью
5	Автоматическая пожарная сигнализация не соответствует с проектной документацией, разработанной в установленном порядке.	Нарушение устранено полностью
6	Отсутствует эвакуационное освещение, которое работает в круглосуточном режиме или включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	Нарушение устранено полностью

Заведующий МКДОУ «Сладковский детский сад «Ромашка»

Кайгородова Е.В.

