

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

620075, г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, 84

т.(343)312-44-09 ф.8 (343) 312-44-08, E-mail: gu-mchs@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Туринского городского
округа, Слободо - Туринского муниципального района**

(наименование органа государственного надзора)

623930, Свердловская область, с. Туринская Слобода, ул. Северная, 30 А,

тел. (343) 61 2-22-49, E-mail: tond-Turinsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 46/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Сладковский детский сад «Ромашка»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Сабурова А.С.

Отделение надзорной деятельности Ту- № 46
ринского городского округа, Слободо - Ту-
ринского муниципального района управле-
ния надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления
МЧС России по Свердловской области

(наименование органа ГПН)

от « 06 » июня 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 19 » июня 2019 г. по 16 ч 30 мин. « 28 » июня 2019 г.
проведена проверка

Старший инспектор ОНД и ПР Туринского ГО, Слободо - Туринского МР УНД и ПР
капитан внутренней службы Кайгородова Нина Ивановна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Сладковский детский сад «Ромашка» с. Сладково, ул. Совхозная, 5а

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующая Кайгородова Е.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | У дверей выхода из музыкального класса, из старшей группы, из методкабинета второго этажа на левую лестничную клетку отсутствует приспособление для самозакрывания и уплотнения в притворах. | п.4.2.7. Свод правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы. Утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171 | 01.06.2020 г. | |
| 2 | Отсутствуют двери из коридора первого этажа на левую и правую лестничную клетку, отсутствует приспособление для самозакрывания и уплотнения в притворах. | п.п. Д п. 23, п. 62 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденный постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.4.2.7. Свод правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы. Утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171 | 01.06.2020 г. | |
| 3 | У дверей выхода из музыкального класса, из кабинета ОБЖ, из средней группы второго этажа на правую лестничную клетку отсутствует приспособление для самозакрывания и уплотнения в притворах. | п.4.2.7. Свод правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы. Утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171 | 01.06.2020 г. | |
| 4 | У дверей выхода из младшей группы, из коридора пищеблока первого этажа на правую лестничную клетку отсутствует приспособление для самозакрывания и | п.4.2.7. Свод правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы. Утвержден приказом | 01.06.2020 г. | |

| | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| | уплотнения в притворах. | МЧС России от 25.03.2009 № 171 | | |
| 5 | Автоматическая пожарная сигнализация не соответствует с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. | п. 61 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденный постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.1 ст. 83 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. | 01.06.2020 г. | |
| 6 | Отсутствует эвакуационное освещение, которое работает в круглосуточном режиме или включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. | п. 43 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденный постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 | 01.06.2020 г. | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в II квартал 2020 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор ОНД и ПР Туринского ГО, Слободина
ринского МР УНД и ПР Кайгородова Нина Ивановна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Нина
(подпись)

«28» июня 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Жаф
(подпись)

Заведующий Кайгородов С. В.
(должность, фамилия, инициалы)

«28» июня 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.